


**Passport membránové – tlakové expanzní nádoby**  
**Vyrobeno a testováno dle směrnice 2014/68/EU**

Údaje na štítku tlakové expanzní nádoby:

 <b>Flamco</b>		<i>Flexcon Premium</i>	
Article code Artikelnummer Artikelnummer Code article	Capacity Inhalt Inhoud Contenance	Gas charge Vordruck Voordruk Pression initiale	Test pressure Prüfdruck Testdruk Pression d'épreuve
	8 - 35 l	bar	4,5 bar
Max. working pressure Max. zul. Betriebsüberdruck Max. werkdruk Pression de service max.		Max. temp. diaphragm Max. Betriebstemp. Membrane Max. temp. membraan Temp. membrane max.	Min. working temperature Min. Betriebstemperatur Min. werkteemperatuur Température de service min.
3,0 bar		70 °C	-10°C
Flamco B.V.   Bunschoten   the Netherlands   <a href="http://www.flamcogroup.com">www.flamcogroup.com</a>			

Rok výroby:	
Výrobní číslo:	
Dle schváleného výkresu:	

Materiál: dle výše uvedeného výkresu (viz výkres)

Zvláštní detaily	: nepoužité
Ochrana	: epoxidový práškový nástřik
Způsob použití	: expanzní nádoba
Klasifikace dle PED čl. 3.3	: kat. IV

Bylo podrobeno následujícím testům a kontrolám v souladu s nařízením 2014/68/EC, příloha I, oddíl 3.2:

- přijímací kontrola
- tlaková zkouška
- detekční test těsnosti

Je ověřeno, že výše uvedené nádoby splňují požadavky směrnice 2014/68/EC Evropského Parlamentu a shromáždění ze dne 15.05.2014

Toto prohlášení potvrzuje, že podmínky formulované v:  
 -certifikátu č. PED/B/9003574 (EC testování prototypu pro modul B) jsou splněny.

Toto prohlášení platí pouze ve spojení s:  
 -certifikát č. 0038/PED/RQA664420 (EC testování prototypu pro modul D) dle Lloyds Register Verification Ltd. Fenchurch Street, London EC3M 4BS, U.K. identifikační č. 0038.

Důležité upozornění pro uživatele: Podívejte se prosím do návodu pro obsluhu pro informaci o správné montáži, uvedení do provozu, provozu, údržbě a kontrole.

Přílohy:

- platný výkres
- návod k obsluze (přiložen k expanzní nádobě)

Almere, 1.10.2022