

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner :

FLAMCO B.V.
Fort Blauwkapel 1
1358 DB ALMERE
Pays-Bas

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Vase d'expansion / Expansion vessel Flofix 8L

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference :

21 ACC LY 152

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : du 15 Mars au 25 Mai 2021.

Tests date (according to the standard XP P 41-280) : from March 15 to May 25, 2021.

Commentaires / Comments : les résultats des essais sont conformes aux exigences de la circulaire DGS/SD7A N°571 du 25 Novembre 2002. The results are in accordance with the requirements of the circular DGS/SD7A N°571 dated November 25, 2002

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

Vases d'expansion / Expansion vessels

Références / References :

Flofix

8 - 12 - 18 - 25 - 35 - 50 - 80 - 100 - 150 Litres

10 bars

Attestation délivrée par / Certificate issued by :

Christelle AUTUGELLE

Signature :

Responsable MCDE

CARSO - L.S.E.H.L.

Date de délivrance / Date of issue : 25 Juillet 2022

Date d'expiration / Expiry date : 01 Juin 2026

Commentaires / Comments : Les composants métalliques sont conformes à l'arrêté du 25 juin 2020 / Metallic components are compliant with the decree dated 25th June 2020.

Mise à jour des références. Cette ACS conserve donc la même date d'expiration que celle émise le 01 Juin 2021 / This ACS is an update of the ACS issued on June 01, 2021 (update of the references). Consequently, its expiry date remains the same.